

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10, 90/11.,16/12) i članka 51. Statuta Srednje škole Petra Šegedina (u daljnjem tekstu: Škola), a u svezi sa člankom 21. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11.) Školski odbor na sjednici održanoj dana **19. veljače 2016.** godine donio je

P R A V I L N I K O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastanka požara
- ustrojstvo i način rada službe za zaštitu od požara
- radna mjesta i stručna sprema osoba za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- obveze i odgovornosti u svezi s provedbom mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima u provedbi mjera zaštite od požara
- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara
- način upoznavanja djelatnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu sa mjerama zaštite od požara te vođenje evidencije o tome
- upoznavanje djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome
- osposobljavanje djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili eksplozije i vođenje evidencije o tome
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstva za dojavu i gašenje požara
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija čija ispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanja odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika
- kretanje i ponašanje u školskim prostorijama u svezi s opasnosti od požara i eksplozija
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Građevine i prostor kojim gospodari Škola razvrstavaju se u IV. kategoriju ugroženosti od požara prema Rješenju o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-03-06/4-UP/I-98/2-05 od 21.travnja 2005.godine.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- Plan i program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara;
- Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara (Ministarstvo unutarnjih poslova, broj: 511-03-06/4-UP/I-98/2-05 od 21.travnja 2005.
- popis i raspored vatrogasnih aparata
- popis vatrogasne opreme
- plan i program održavanja vatrogasnih aparata
- upisnik o održavanju vatrogasnih aparata (redovni,periodični pregled i kontrolno ispitivanje)
- **plan evakuacije i spašavanja za Školu**

Članak 4.

Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Obveza provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnosi se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi, radi povremenog ili privremenog obavljanja posla, te obavljanja posla po posebnom ugovoru i to u svim prostorima i okolišu Škole.

Djelatnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Školu u prostorijama i prostorima koje isključivo koristi Škola dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i nuputaka osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

U okviru provođenja mjere zaštite od požara Škola će skrbiti:

1. da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara;
2. da se osigura opskrbljenost objekta vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara;
3. da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave tako da ne predstavljaju opasnost od požara;
4. da se redovito obavlja kontrola instalacije u objektima;

5. da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole;
6. da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzeti mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara;
7. da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijal i drugi otpatci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto;
8. da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu;
9. da se u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata;
10. da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima;
11. da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidljiva mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara;
12. da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama;
13. opskrbljenost Škole vatrogasnim aparatima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11).

Članak 6.

U svim građevinama i prostorima Škole zabranjuje se:

- držanje opasnih i zapaljivih tvari u blizini ložišta, peći i sl.,
- korištenje neodgovarajućih električnih osigurača i instalacija mogućih uzročnika požara,
- držanje zapaljivih i opasnih tvari na zabranjenim mjestima u Školi,
- pušiti i bacati pepeo u drvene ili kartonske kutije ili posude,
- bacanje opušaka cigareta ili šibica u košare za papir te kutije ili posude od drveta ili kartona,
- upotreba zapaljivih i opasnih tvari za čišćenje u blizini otvorene vatre te pušiti u prostorima Škole za vrijeme čišćenja zapaljivim i opasnim tvarima,
- obavljanje određenog posla u građevinama ili prostoru Škole (lakiranje, pretakanje zapaljivih tekućina i sl.) bez prethodnog provođenja mjera zaštite od požara,
- rabiti plinske peći, bojlere i druge uređaje bez prethodne provjere ispravnosti od strane ovlaštene pravne osobe,
- pušenje

Članak 7.

U školskoj radionici i ugostiteljskom praktikumu i spremištima provode se posebne mjere zaštite od požara, ako je zakonom i aktom ministra unutarnjih poslova nije drugačije određeno.

Mjerama iz stavka 1. ovoga članka određuje se:

- zabrana uporabe otvorene vatre (pušenje, svjetiljke s otvorenim plamenom, otvorena ložišta, elektroinstalacije koje nisu u sigurnosnoj izvedbi)
- električne, ventilacijske i toplinske instalacije i uređaje treba neprekidno držati u ispravnom stanju i provjeravati,
- prostore iz stavka 1. ovoga članka redovito održavati, pospremati, čistiti, provjetravati i nadzirati,
- onemogućiti ubacivanje predmeta izvana u prostorije školske radionice, ugostiteljskog praktikuma i spremišta koji bi mogli prouzročiti požar ili eksploziju,
- zabrana pohrane lakozapaljivih materijala ili predmeta koji mogu prouzročiti požar
- obavezno postavljanje odgovarajućeg broja vatrogasnih aparata, a prema potebi i

drugih uređaja i opreme sukladno zakonu i propisima donijetim na temelju zakona,
- hodnici, stubišta, izlazi, prolazi i prilazi prostorima iz stavka 1. ovoga članka moraju uvijek biti slobodni za brz i siguran prolaz, prolaz i izlazak.

Zaštitne mjere od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 8.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požar i sl.) moraju na odgovarajućim mjestima biti izvedene sklopke.

Članak 9.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati proizvoljne električne instalacije.

Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.

Kraj svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač sklopka.

Izmjenu električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi radnici i ovlašteni električari.

Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima. Ispitivanje zaštite od kratkog spoja i preopterećenja mora se obavljati svakih 12 mjeseci, a nađene nedostatke treba odmah ukloniti.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 10.

Na svim građevinama Škole moraju biti postavljene gromobranske instalacije glede tehničkih propisa o gromobranima.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

Članak 11.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka,
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju,
- u redovnim periodičnim razmacima, a najmanje svake dvije godine.

O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem i iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci eventualno potrebni na njoj.

Mjer zaštite od požara na uređajima i instalacijama grijanja i ventilacije

Članak 12.

Svi uređaji i instalacije, ventilacije i zagrijavanja moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara.

Način zagrijavanja, vrsta grijaćih tijela i njihov smještaj moraju odgovarati namjeni prostorije.

U prostroijama građevine ne smije se upotrebljavati rešoi, električne grijalice s otvorenim grijačima.

Zagrijavanje prostorija provodi se radijatorima centralnog grijanja ili električnim radijatorima uz prethodno pribavljen pristanak radnika zaduženog za zaštitu od požara.

DODATNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA:

a) Uredske prostorije

Članak 13.

U uredskim prostorijama Škole (ured ravnatelja, voditelja, ured tajnika, ured računovođe, ured stručnih službi) te u zbornici i u knjižnici osobito je potrebno provoditi slijedeće mjere zaštite od požara:

1. Kod izravnih telefona na vidljivom mjestu moraju biti ispisani slijedeći brojevi:
 - ✓ Broj telefona 193 za dojavu požara najbližoj vatrogasnoj postrojbi (dobrovoljnom vatrogasnom društvu),
 - ✓ Broj 112 državne službe za zaštitu i spašavanje,
 - ✓ Broj hitne službe 194 te
 - ✓ Broj policije 192.
2. Hodnici, stubišta i prostor oko izlaznih vrata koje koristi Škola moraju biti slobodni radi mogućnosti vatrogasne intervencije i evakuacije u slučaju nastupa iznenadne požarne opasnosti.
3. Vatrogasni aparati u građevini moraju biti smješteni na vidljivim i lako pristupačnim mjestima.
4. u uredskim prostorijama zabranjuje se:
 - upotreba električnih kuhala,
 - upotreba oštećenih električnih instalacija i kabela uredskih strojeva i aparata,
 - čišćenje podova ili drugih predmeta lakozapaljivim sredstvima.
5. Nakon završenog rada moraju se isključiti iz upotrebe električni uređaji i aparati.

b) Ostali radni i pomoćni prostori

Članak 14.

U ostalim radnim i pomoćnim prostorima koje koristi Škola (kabineti, učionice, kuhinja, prostor domara) potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite od požara.

- prostor oko vatrogasnih aparata, električnih razvodnih ormara mora se održavati slobodnim radi nesmetanog pristupa do njih u slučaju požara,
- za čišćenje prostora i prostorija ne smije se koristiti zapaljiva sredstva,

- električna oprema mora se održavati tehnički ispravnom i čistom, tako da se osigura njezino sigurno funkcioniranje,
- nakon završenog rada potrebno je isključiti svu električnu opremu.

Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 15.

U Školi je postavljena ili izvedena slijedeća vatrogasna oprema za gašenje požara:

1. ručni vatrogasni aparati (broj, vrsta i raspored vatrogasnih aparata po prostorijama daje se u prilogu koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
2. vanjska hidrantska mreža s podzemnim hidrantima,
3. unutarnji- zidni hidranti u prostorijama (raspored hidranata daje se u prilogu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika).

III. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 16.

Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ovlašteni radnik

Radnik iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit.

Kada u Školi nema odgovarajućeg radnika ili Škola ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovog članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi.

IV. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 17.

Broj potrebnih radnika za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrđuje ravnatelj prema procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara.

Radnici Škole zaduženi za zaštitu od požara i unapređenje stanja ugroženosti od požara moraju glede stručne spreme ispunjavati uvjete iz članka 16. stavka 2. ovoga pravilnika.

Stručna sprema iz stavka 2. ovoga članka obvezno se objavljuje u natječaju.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 18.

Ravnatelj te ostali djelatnici u Školi svaki u svom djelokrugu rada, u području zaštite od požara imaju posebne obveze.

Obveze djelatnika navedenih u članku 4. ovog Pravilnika čine dio sustava za organiziranje i provođenje zaštite od požara.

U svezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i djelatnici Škole imaju obveze i odgovornosti određene procjenom ugroženosti od požara i planom zaštite od požara.

U svezi s tim:

Ravnatelj:

- osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
- osigurava upoznavanje djelatnika i učenika s opasnostima od požara u Školi
- poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara
- skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara
- donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u Školi kod nastanka požara
- organizira spašavanje djelatnika, učenika i drugih osoba u slučaju nastanka požara
- izvješćuje osnivača Škole o mjerama za zaštitu od požara
- obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima Škole.

Djelatnik iz članka 16. ovoga pravilnika:

- skrbi o provođenju mjera i unapređenja stanja zaštite od požara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire rad djelatnika čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara
- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara utvrđene propisima i općim aktima Škole.

Djelatnici Škole su obvezni:

- prisustvovati teoretskoj i praktičnoj obuci iz zaštite od požara i gašenja požara, te spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
- koristiti samo ispravna oruđa za rad koje pokreće električna energija,

- svaki u svom djelokrugu rada obavljati poslove s dužnom pažnjom, primjenjujući mjere zaštite od požara u skladu s priznatim i u praksi usvojenim pravilima zaštite i odredbama ovog Pravilnika,
- poznavati raspored stabilnih uređaja i aparata za gašenje požara u dijelu građevine koje koriste,
- odmah poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje svake pojave ili nedostatka koji predstavlja opasnost od požara i o tome odmah obavijestiti ravnatelja ili djelatnika iz članka 16. ovog Pravilnika,
- sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Škole.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 19.

Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

VII. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 20.

U Školi je organizirana unutarnja kontrola glede provedbe mjera zaštite od požara na prostorima i u prostorijama koje škola koristi.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj na nivou ustanove i svaki djelatnik na svome radnom mjestu.

Unutarnja kontrola provodi se na način:

- a) neposrednim izvidom provode li se mjere zaštite od požara u pojedinim radnim prostorima i prostorijama, kako je to navedeno u odredbama ovog Pravilnika,
- b) upozoriti na uočene nedostatke i zatražiti da se ti nedostaci odmah uklone,
- c) pregledati stanje opreme i sredstava za gašenje požara,
- d) pisanim putem izvijestiti ravnatelja Škole o uočenim nedostacima koji će dalje poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje uočenih nedostataka.

VIII. NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI RASPOREDA S JEDNOG RADNOG MJESTA NA DRUGO O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA TOM RADNOM MJESTU SA MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 21.

Ravnatelj ili djelatnik iz članka 16. ovoga pravilnika dužan je djelatnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi djelatnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u objektu te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 22.

Djelatnici Škole dužni su uključiti se u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja djelatnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu djelatnika.

Članak 23.

U okviru izvođenja obrazovnih programa učitelji i stručni suradnici Škole imaju stalnu zadaću upoznati učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u Školi.

IX. UPOZNAVANJE DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 24.

Za upoznavanje djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obvezan je i odgovoran djelatnik iz članka 16. ovoga pravilnika.

Upoznavanje djelatnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajućih pisanih obavijesti i neposredno.

X. OSPOSABLJAVANJE DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 25.

Djelatnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u svezi s mogućim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad.

Osposobljavanje djelatnika iz stavka 1. ovoga članka provodi djelatnik iz članka 16. ovoga pravilnika i prema potrebi drugi stručnjaci.

XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 26.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je djelatnika iz članka 16. ovoga pravilnika.

Članak 27.

Oprema (aparati) za dojavu požara treba se postaviti, održavati i rabiti prema odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Članak 28.

Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe obvezno je:

1. sve hidrante obilježiti oznakama
2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante osigurati ormarićima
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta
5. provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi
6. osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija
7. postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u objektu

Članak 29.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mjesta, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični pregled

Članak 30.

Redoviti pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga Škola samostalno prema uputi proizvođača.

Redovitim se pregledom utvrđuje:

- označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata
- opće stanje vatrogasnog aparata
- kompletnost vatrogasnog aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja djelatnik iz članka 16. ovoga pravilnika.

Uočene nedostatke djelatnik treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostatka treba povjeriti stručnoj osobi.

Članak 31.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Periodični pregled vatrogasnih aparata povjerava se ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda svaki aparat se označava propisanom naljepnicom.

XII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 32.

Djelatnici iz članka 1. ovoga pravilnika u suradnji s ovlaštenikom zaštite na radu dužni su redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.

U slučaju uočenih nepravilnosti djelatnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su zatražiti pomoć od stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije i ovlaštenog servisa.

XIII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 33.

U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

Članak 34.

Potrebne mjere zaštite od požara u slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika ovlaštena školska tijela dužna su se savjetovati sa stručnjacima i potrebne mjere zaštite u potpunosti provesti prema ocjeni stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka.

XIV. KRETANJE I PONAŠANJE U ŠKOLSKIM PROSTORIJAMA U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 35.

U Školi na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan škole s označenim:

- stubištem i izlaznim putevima
- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati
- mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje školskog prostora električnom energijom te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina

Svi izlazni putevi i vrata na izlaznim putevima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

Članak 36.

Djelatnicima Škole u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalazi

- glavna sklopka napajanja električnom energijom.

XV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 37.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od požara ustrojava se u Školi u skladu s planovima zaštite od požara, odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i godišnjim planom i programom rada Škole.

XVI. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 38.

Mjesta odnosno prostorije u Školi gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.

Vatrogasni pristup Školi mora u svakom trenutku biti slobodan.

Na putevima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, roba i sl.).

XVII. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 39.

Osoba koja prva uoči požar, dužna ga je odmah prema svojem znanju i mogućnostima, a uz uporabu odgovarajućih sredstava, početi gasiti. Osoba koja uoči požar, treba o njemu izvijestiti ravnatelja i ovlaštenog djelatnika za zaštitu od požara, najbližu **vatrogasnu postrojbu (tel.193,112)** i ostale koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.

Prilikom dojave o nastalom požaru djelatnik treba dati slijedeće podatke:

- 1. ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja**
- 2. mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe**
- 3. da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru**
- 4. vrstu materijala koja gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.)**
- 5. da li u požaru ima ozlijeđenih**

Članak 40.

Do dolaska vatrogasaca djelatnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 41.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj treba u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar;

- na mjestu požara osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara
- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću.

Članak 42.

Uporabljenu opremu i sredstva za gašenje požara potrebno je odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

Članak 43.

Ravnatelj Škole dužan je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 09.prosinca 1997. godine.

Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica Školskog odbora:

Snježana Matić,prof.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 19.02.2016.

KLASA: 003-05/16-01-7

URBROJ:2138-22/1-16-1

Mjesto i datum; Korčula, 19.veljače 2016.

Ravnatelj:

Lovre Botica,prof.

PRILOZI

- A) RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA (MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, BROJ: 511-03-06/4-UP/I-98/2-05 od 21.travnja 2005.godine**
- B) UPISNIK RASPOREDA RUČNIH VATROGASNIH APARATA**
- C) UPISNIK REDOVNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA**
- D) UPISNIK PERIODIČKOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA**
- E) UPISNIK RASPOREDA I ISPITIVANJA FUNKCIONALNOSTI SIGURNOSNE (PANIK) RASVJETE**

UPISNIK RASPOREDA RUČNIH VATROGASNIH APARATA

R.br.	LOKACIJA / PROSTORIJA	KLASA POŽARA	POŽARNO OPTERE. (GJ/m ²)	POVRŠINA PROSTORA m ²	S-6	S-9	CO ₂	S-50	ostali

Datum: _____

Odgovorna osoba (Ravnatelj): _____

UPISNIK REDOVNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA
(svaka 3 mjeseca-sam korisnik)

R.br.	PROSTOR SMJEŠTAJA APARATA	VRSTA APARAT	TVORNIČKI BROJ/ GODINA PROIZVOD.	DATUM PREGLEDA	UOČLJIVOST I DOSTUPNOST, OPĆE STANJE APARATA, KOMPLETNOST APARATA	STANJE PLOMBE, ZATVARAČA VENTILA

Datum: _____

Odgovorna osoba (Ravnatelj): _____.

UPISNIK PERIODIČNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA

R.br.	PROSTORIJA I /ILI PROSTOR SMJEŠTAJA APARATA	VRSTA APARATA (TIP/TV.BR./GOD.PROIZV.)	DATUM PERIODIČNOG PREGLEDA	ZAMIJENJENI DIJELOVI ILI DRUGI ZAHVATI NA APARATU

Datum: _____ Odgovorna osoba (Ravnatelj): _____

UPISNIK RASPOREDA I ISPITIVANJA SIGURNOSNE (PANIK) RASVJETE

PROSTORIJA I /ILI PROSTOR SMJEŠTAJA SUSTAVA	BROJ	DATUM PREGLEDA	UOČENO STANJE

Datum: _____

Odgovorna osoba: _____

